



TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING I SKOLOR OCH LIKNANDE LOKALER

Brandkåren Norra Dalarna får ofta frågan om det finns möjlighet till övernattnig i skolor, daghem, fritidshem, klubbstugor, bystugor eller liknande lokaler. Detta dokument klargör vilka regler som gäller. Dokumentet tar inte upp frågan om verksamheten är tillståndspliktig eller om det finns krav och rekommendationer från andra myndigheter, utan avser endast att redovisa de krav som Brandkåren ställer på brandskyddet vid dessa tillfällen.

ANSVAR

Arrangören av övernattningen är ansvarig för att dessa regler följs. Brandkåren skall i god tid underrättas om förläggningstillfället. Underrättelsen skall innehålla uppgift om arrangörens namn, förläggningsobjekt, tiden för nyttjandet, ungefärligt antal personer, namn på och telefonnummer till utsedd säkerhetsansvarig. Använd blankett eller formulär som finns på www.wbrand.se. Brandkåren kommer i det fall man anser nödvändigt kontakta säkerhetsansvarig för eventuellt ytterligare krav, exempelvis om det krävs vaken personal.

KRAV PÅ OBJEKTET

Brandskyddet i skolor, förskolor, fritidshem, idrottshallar, bystugor och liknande lokaler är dimensionerade för att motsvara brand- och utrymningskraven för den dagliga verksamheten. För att utnyttja dessa för övernattnig krävs att lokalerna är lämpliga för detta ur brand- och utrymnings synpunkt samt att framkomligheten för brandkåren är tillfredsställande.

Utrymningslarm

Varje objekt som nyttjas enligt ovan skall vara utrustat med ett system för tidig upptäckt av brand som varnar vid brandfara. Rökdetektorer eller brandvarnare skall finnas i övernattningslokaler samt i utrymningsvägar.

Utrymning

Varje förläggingsrum skall ha tillgång till minst två av varandra oberoende utgångar. En av utgångarna kan utgöras av ett öppningsbart fönster om förläggingsrummet är beläget på markplan och samtliga i lokalen klarar av att utrymma via fönstret.

Vägledande markering

Skyltar med vägledande markering skall finnas i utrymningsvägar och kan vara belysta, genomlysta eller efterlysende.

Brandredskap

Brandredskap av lämplig typ skall finnas tillgänglig på väl markerad plats på högst 25 meters gångavstånd. Brandredskapen kan utgöras av inomhusbrandpost eller handbrandsläckare typ ABC.

PERSONANTAL

Antal personer som kan förläggas per rum är beroende av golvytan och utrymningsdörrarnas bredd. Ett riktvärde är 3 m² /person, vilket ger cirka 20 personer per klassrum (med sängar 4 m² /person). I större lokaler som till exempel gymnastiksal bör enheter om cirka 20 personer sektioneras med gångar på 1,5 meter. Gångarna skall mynna vid in- respektive utgångsdörrarna.



SÄKERHETSANSVARIG

En säkerhetsansvarig skall finnas utsedd, denne skall svara för att en aktuell deltagarförteckning upprättas över samtliga deltagare. Säkerhetsansvarig skall vid behov till brandkåren kunna lämna en aktuell uppgift om hur många personer som för tillfället finns förlagda. Denne ska också kontrollera enligt ordningsregler och checklistor nedan.

DELTAGARE

Varje deltagare skall vara informerad om var släckutrustning finns placerad. Varje deltagare skall vara informerad om hur utrymningslarmet låter och vilka åtgärder som skall vidtas om signalen ljuder. Varje deltagare skall vara informerad om var återsamling sker efter att utrymning genomförts.

ORDNINGSREGLER

Dörrar mot korridorer och trapphus skall alltid hållas stängda. Undantag är när dörrarna är uppställda med rökdetektorstyrda elektromagneter. Rökning är förbjuden. Bänkar, bord och stolar får inte placeras i korridorer, trapphus eller framför dörr som utgör utrymningsväg. Matlagning, kaffekokning och liknande är ej tillåtet i byggnaden utom på avsedda platser. Kläder får inte förvaras i korridorer. Uppställning av husvagnar, containers och liknande måste ske minst 6 meter från byggnaden. Fordon får inte parkeras så de hindrar framkomligheten för Brandkåren. Användning av grillar ska ske på särskilt anordnade platser.



CHECKLISTA INFÖR TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING

- ✓ Är lokalerna anpassade för tillfällig övernattning enligt detta dokument?
- ✓ Är övernattningen anmäld till brandkåren?
- ✓ Finns fungerande brand- och utrymningslarm?
- ✓ Är utrymningsvägarna upplåsta i utrymningsriktningen hela vägen till det fria?
- ✓ Finns vägledande markeringar?
- ✓ Är övriga lokaler som inte används låsta för de övernattande?
- ✓ Finns släckutrustning?

CHECKLISTA UNDER TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING

- ✓ Är utrymningsvägarna fria, markerade med fungerande utrymningsskylt och upplåsta?
- ✓ Sker övernattning i lokaler som är anpassade för detta?
- ✓ Hålls dörrar i brandcellgräns (branddörrar) stängda?
- ✓ Sker matlagning på avsedda platser?
- ✓ Finns otillåtna elinstallationer?
- ✓ Finns släckutrustning i lokalerna?